

Ruwa-Drahtschweisswerk AG
Frau C. Rebeyrol
Burghof 100
3454 Sumiswald

Auftrag 12658814
Kunden-Nr. 302-1302.0
Datum 27.10.2014
Betrifft Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Bestätigung
Prüfung Bewehrungsseisen FORWA AU

Suva
Fluhmattstrasse 1
6002 Luzern

Roland Richli
Direktwahl 041 419 5767
Direktfax 041 419 5886
roland.richli@suva.ch

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben uns per 21.10.2014 den Prüfbericht Ihrer Belastungstests am Produkt Anschlusskorb FORWA AU zur Stellungnahme zukommen lassen.

Gemäss Prüfbericht wurden die Durchstanzversuche und die dynamischen Falltests der Klasse A und B durchgeführt. Dabei wurde geprüft, wie sich das Produkt unter der Einwirkung der Maximalkräfte verhält.

Das Produkt Anschlusskorb FORWA AU wurde den Belastungstests der zurzeit geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen unterzogen. Gemäss Prüfbericht halten die Quereisenverbindungen mit ihren Schweissverbindungen den Belastungen stand. D.h. schwere Verletzungen, wie ein Aufspießen, werden verhindert.

Das Produkt erfüllt somit auch die Forderung der Bauarbeitenverordnung (BauAV) Art. 8.2f, wo festgelegt wird, dass bei Bewehrungsstäben die Verletzungsgefahr auszuschliessen ist.

Freundliche Grüsse

Suva Luzern, Arbeitssicherheit
Bereich Bau



Roland Richli