



VKF Anerkennung Nr. 30894

Inhaber /-in

RUWA Drahtschweisswerk AG / ebea
Burghof 100
3454 Sumiswald
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt

EBEA QD BSM BRANDSCHUTZMANSCHETTE

Beschreibung

Brandschutzmanschetten für Querkraftdorne bestehend aus Steinwolle SWISSPORROC PUTZTRÄGERPLATTE (RD=105kg/m³, D=260mm) und PROMESAL-PL Brandschutzlaminat (D=1.8mm), Dmin=260mm
Typ QD-20/500 und QD-35/470: Bmax=50mm
Typ QD-43 und QD-51: Bmax=80mm

Anwendung

REI 120
Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.
Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Aussenwandkonstruktion anwendbar

Unterlagen

ETH, Zürich: Prüfbericht '2018-12-001a' (23.03.2019), Gutachten '2019-04-001a' (10.05.2019)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse REI 120

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

18.12.2019

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 30894

Inhaber /-in: RUWA Drahtschweisswerk AG / ebea

Gültigkeitsdauer: 31.12.2024

Ausstellungsdatum: 18.12.2019

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.